Gmina Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 47
05-600 Grójec
NIP 797-20-11-265
tel. 48 664 30 91

WI.271.27.2020.KOI-1

Grójec, dnia 7 września 2020 r.

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Gmina Grójec, działając na podstawie przyjętej procedury udzielania zamówień sektorowych (podprogowych) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn: ***„Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej"***

Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie postępowania kosztorysu/przedmiaru w pliku ath.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada kosztorysu/przedmiaru w formacie pliku ath.

Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie postępowania decyzji lokalizacyjnej.

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia żądany dokument.

Pytanie 3
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie postępowania projektu odtworzenia konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedź:
Zamawiający w „załączniku nr 9 – dokumentacja projektowa" udostępnił całość posiadanej dokumentacji projektowej.

Pytanie 4
Rozumiemy, że Zamawiający określił dzień zakończenia robót w terenie na 30.10.20. Jednocześnie termin rozpoczęcia robót uzależniony jest od uzyskania zatwierdzenia w Urzędzie i Starostwie oraz od wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego. Przewidujemy, że zajmie to 2 tygodnie od terminu ogłoszenia wyboru wykonawcy (po niezwłocznym złożeniu projektu do zaopiniowania). Czy w przypadku przedłużenia okresu oczekiwania na dokumenty okres zwłoki powyżej zakładanych tych dwóch tygodni może być podstawą do przedłużenia terminu zakończenia robót? Termin odbioru końcowego determinuje z kolei uzyskanie inwentaryzacji geodezyjnej. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:
Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu (pkt X.), w SIWZ (Część XIX) oraz we wzorze umowy (§ 17 ust 3) przewidział możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku m.in.: konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień.

Pytanie 5
Jaki jest koszt nadzoru nad pracami spółki Celsium?

Odpowiedź:
Spółka Celsium nie przewiduje opłat związanych z nadzorem nad realizacją inwestycji.

Pytanie 6
Czy wykonawca będzie obciążony kosztami zrzutu wody i nawodnienia s.c.? Jeśli tak, proszę o odpowiedź w jakiej wysokości.

Odpowiedź:
Wykonawca będzie obciążony powyższymi kosztami. Zamawiający nie jest w stanie określić wysokości kosztu.

Pytanie 7
Czy przewiduje się etapową realizację poprzez przełączenie na nową trasę np. połowy odcinka przeznaczonego do wymiany aby na gotowym prowadzić zasypkę o odtworzenie nawierzchni.

Odpowiedź:
Nie przewiduje się etapowania przebudowy odcinka sieci. Nowe przewody należy ułożyć obok istniejących przewodów sieci cieplnej, nie przerywając pracy całego systemu (dlatego stare rury w dużym zakresie muszą pozostać w gruncie). Po pozytywnych badaniach i sprawdzeniach należy zasypać i odtworzyć nawierzchnię, pozostawiając jedynie niezasypane: miejsca włączenia i lokalizacji kompensatorów jednorazowych. Po wykonaniu przepięcia i wydłużeniu kompensatorów należy zasypać pozostałe wykopy i odtworzyć nawierzchnię.

Pytanie 8
W jakiej technologii jest istniejąca s.c. 2xDn65: preizolowanej czy kanałowej?

Odpowiedź:
Istniejące przewody sieci cieplnej są preizolowane

Pytanie 9
Czy istniejąca sieć ma być zdemontowana jedynie na długości 6,0m-tak mówi załączony kosztorys- a pozostała część pozostawiona w gruncie?

Odpowiedź:
Nowe przewody należy ułożyć obok istniejących przewodów sieci cieplnej, nie przerywając pracy całego systemu (dlatego stare rury w dużym zakresie muszą pozostać w gruncie). Po pozytywnych badaniach i sprawdzeniach należy zasypać i odtworzyć nawierzchnię, pozostawiając jedynie niezasypane: miejsca włączenia i lokalizacji kompensatorów jednorazowych. Po wykonaniu przepięcia i wydłużeniu kompensatorów należy zasypać pozostałe wykopy i odtworzyć nawierzchnię.

BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda